



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

№ ՔՏԻ 09.2.2/3565-21

« 31 » 03 2021թ.

«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՏՆՕՐԵՆԻ Ժ/Պ ԱՐԱՅԻԿ ԿԵՍՈՅԱՆԻՆ
ք"Երևան, Խակոբյի փող" 9

Հարգելի պարոն Կեսոյան


Ի պատասխան Ձեր 02.03.2021թ. դիմումի՝ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական
և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը քննարկել է Երևան քաղաքի
Կենտրոն վարչական շրջանի Աբովյան փողոց 5/1, 5/2 և 5/5 հասցեներում
նախատեսվող հյուրանոցային համալիրի լրամշակված ճարտարապետական և
ինժեներական նախագծերը, և տեղեկացնում է, որ դրանք համապատասխանում են
հրդեհային անվտանգության պահանջներին:

Միաժամանակ, Ձեզ անհրաժեշտ է արտաքին ցանցերի նախագիծը մշակելիս
նախատեսել հրշեջ հիդրանտ (շենքերից 200մ շառավղով բացակայության դեպքում):

Սույն գրությունը վավեր է նախագծում համապատասխան դրոշմակնիքի
առկայության դեպքում:

Հարգանքով՝

 Recoverable Signature



ԱՐԱՋ ՊԱՊԻԿՅԱՆ

Signed by: PAPIKYAN ARAZ 3802880102

ԱՐԱՋ ՊԱՊԻԿՅԱՆ

Կատարող՝ ՆՏԳՎ բաժնի գլխավոր մասնագետ Ա.Խալաթյան
հեռ.՝ 060 86 66 66, 10-44



0054, Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., Ա. Միկոյան 109/8,
էլ. փոստ՝ utfsib@utfsib.gov.am, հեռ.՝ (+374 60) 86 66 66

